

Ergänzende Bestimmungen zur NAV

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

1.1 Anschrift

1.2 Karte Verteilnetzgebiet

2. Erläuterungen zur TAB 2007

2.1 Ergänzungen zu den Kapiteln

Sie finden Ergänzungen zu folgenden TAB Kapiteln:

Kapitel Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ergänzungen SVS	X	X	X				X	X							

1. Allgemeines

1.1 Anschrift

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen


Abteilung Netzvertrieb NV

Herr Clemens Colli	07721 40504642	clemens.colli@svs-energie.de
Herr Martin Kühnle	07721 40504643	martin.kuehnle@svs-energie.de
Herr Peter Maier	07721 40504644	peter.maier@svs-energie.de
Herr Ottmar Warmbrunn	07721 40504640	ottmar.warmbrunn@svs-energie.de

Fax 07721 40504649

Internet www.svs-energie.de

1.2 Karte Verteilnetzgebiet



2. Erläuterungen zur TAB 2007

2.1 Ergänzungen zu den Kapiteln

Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich
2. Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte
3. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

6. Hauptstromversorgung
 - Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung
 - Kurzschlussfestigkeit

7. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze zur Erläuterung der VDE-AR-N 4101 Anforderung an Zählerplätze
 - Technische Anforderungen an Zählerplätze
 - Messung von Betriebsströmen über 63 A
 - Schaltbild für die Verdrahtung von Wärmeanlagen

1. Geltungsbereich

Erläuterungen SVS
zum Kapitel 01
Ausgabe/Blatt 12.12/1

Die vorliegenden Technischen Anschlussbedingungen sowie die zugehörigen Ergänzungen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) gelten:

Für die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) ab 01.12.2012

Die Übergangsfrist für die zu diesem Zeitpunkt in Planung oder Bau befindlichen Anlagen wird zum **01.03.2013** ablaufen.

2. Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte

Erläuterungen SVS
zum Kapitel 02
Ausgabe/Blatt 12.12/1

Die Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte ist rechtzeitig d.h. vor Beginn der Installationsarbeiten durch den Errichter oder Planer einzureichen.

Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 50 A zu erwarten, dann ist bereits bei der Planung die zuständige Stelle der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH über das Bauvorhaben zu informieren.

Es können dann die entsprechenden Festlegungen zur Elektrizitätsversorgung vereinbart werden.

3. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage

Erläuterungen SVS
zum Kapitel 03
Ausgabe/Blatt 12.12/1

Werden bei der Inbetriebsetzung Fehler oder Mängel in der Anlage festgestellt, welche die Sicherheit gefährden, wird das Hauptstromversorgungssystem nicht unter Spannung gesetzt bis diese behoben sind.

Wird bei der Inbetriebsetzung das Beisein des Errichters erforderlich, erfolgt dies nicht auf Kosten der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH .

6. Hauptstromversorgung

Erläuterungen SVS
zum Kapitel 06
Ausgabe/Blatt 12.12/1

6.2.1 Leistungsbedarf zur Dimensionierung der Hauptstromversorgung

Bei Anschlussobjekten die zu Wohnzwecken genutzt werden, wird im Netzgebiet der SVS GmbH als kleinste Hausanschlussicherung eine NH- Sicherung mit einer Bemessungsstromstärke von 50 A eingesetzt. Ebenso für Anschlussobjekte die nicht für Wohnzwecke genutzt werden bis zu einer Leistung von 30 KW. Zuordnung von Hausanschlüssen in Wohngebäuden ohne und mit elektrischen Heizungs- / Warmwasserbereitungsanlagen.

1. Wohngebäude ohne elektrische Warmwasserbereitung und ohne Elektro-Speicherheizung

Wohneinheiten (WE)	Netzanschluss Sicherung	Netzanschlusskasten	Netzanschlusskabel/ Anschlussleitung
1 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 17	50 A 63 A 80 A 100 A	NH 00 NH 00 NH 00 NH 00	Kabelanschluss: NAYY 4 x 50 mm ² Freileitungsanschluss: NYDY 4 x 25/35 mm ²
18 - 36 37 - 70	125 A 160 A	NH 2/1 (a) NH 2/1 (a)	NAYY 4 x 95 mm ²

Erläuterungen SVS
zum Kapitel 06
Ausgabe/Blatt 12.12/2

2. Wohngebäude mit elektrischer Warmwasserbereitung und / oder Elektro-Speicherheizung

Wohneinheiten (WE)	Netzanschluss Sicherung	Netzanschlusskasten	Netzanschlusskabel/ Anschlussleitung
1 2 3	63 A 80 A 100 A	NH 00 NH 00 NH 00	Kabelanschluss: NAYY 4 x 50 mm ² Freileitungsanschluss: NYDY 4 x 25/35 mm ²
4 - 6 7 - 11	125 A 160 A	NH 2/1 (a) NH 2/1 (a)	NAYY 4 x 95 mm ²

Kurzschlussfestigkeit

- (2) Die bei Direktmessung der Messeinrichtung vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung darf einen Bemessungsstrom von maximal 63 A haben. Sie muss mindestens die gleichen Strombegrenzenden Eigenschaften aufweisen wie SH- Schalter oder Sicherungen der Betriebsklasse gG, jeweils mit einem Bemessungsstrom von 63 A.

7. Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze Erläuterung zur VDE-AR-N 4101

- (7) **Im Netzgebiet des NB sind ausschließlich Zählerfelder mit Drei-Punkt-Befestigung nach DIN 43870 zu verwenden.**

Werden in Neuanlagen steuerbare Verbrauchseinrichtungen geschaltet, ist ein Feld für das TSG (Tarifschaltgerät) einschließlich Überstrom-Schutzeinrichtung für das TSG grundsätzlich vorgesehen.

Bei Anlagen mit Einspeisemanagement für Erzeugungsanlagen darf der Rundsteuerempfänger nicht mit ungemessener Energie versorgt werden. Der Spannungsabgriff für die Steuersicherung hat aus dem gemessenen Anlagenteil zu erfolgen.

7.5 Wandlermessung (halbindirekte Messungen)

- (1) Ist in der Anlage des Kunden regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr als 63 A zu erwarten, so stimmt der Errichter die Art der Mess- und Steuereinrichtung, sowie die entsprechende Ausführung des Zählerplatzes mit dem Netzbetreiber (NB) ab.
- (2) Für Wandlermessungen mit Betriebsströmen bis einschließlich 250 A sind Zählerplätze mit dem Rastermaßen nach DIN 43870 auszuführen.
- (3) **Wandlerbestimmung**
Die Auslegung der Wandler werden je nach Leistung und der Anlagenart vom NB festgelegt.
- (4) **Einbau der Stromwandler**
Die Stromwandler werden von dem Errichter in der plombierbaren NS-Verteilung (Zählerschrank, Wandler-schrank) eingebaut und primärseitig angeschlossen.
Der Primäranschluss P 1 (K) zeigt stets in Richtung des NB (Netzbetreiber).

(5) **Verdrahtung der Messung**

Die Verdrahtung der Messung erfolgt gemäß Schaltplan (Seite 08 / 03). Der Stromwandlerkreis (sekundär) ist mit flexibler Aderleitung Typ H07V-K 2,5mm² auszuführen.

Der Spannungsabgriff (vor dem Stromwandler P1/K) zur Messungssicherung ist mit kurzschlussfester Aderleitung Typ NSGAFöu 2,5 mm² auszuführen. Die weitere Verdrahtung nach der Sicherung mit Aderleitungen Typ H07V-K 1,5 mm² oder H07V-K 2,5mm².

Die Aderenden sind gemäß Schaltplan mit Leitermarkierung zu kennzeichnen.

Wird der Anschluss durch den Anlagenerrichter ausgeführt, muss vor der Inbetriebnahme eine Prüfung durch den NB erfolgen.

(6) **Absicherung**

Die Messeinrichtung wird über ein dreipoliges Sicherungselement NEOZED D01/10 A oder 3 einpolige LS-Schalter, Nennstrom 10A, Kurzschlussfestigkeit 25 kA, Auslösecharakteristik B abgesichert. Die Sicherungen werden vom Errichter zur Verfügung gestellt.

(7) **Klemmen**

Die Klemmleiste wird vom Errichter zu Verfügung gestellt. Es sind für alle Klemmen Federzugklemmen oder Schraubklemmen einzusetzen. An den Federzugklemmen werden die Leiter ohne Aderendhülsen angeklemt (Herstellerangaben beachten).

(8) **Prüfklemme**

Die Prüfklemme ist auf Seite 12.12/5 dargestellt. Bei Federzugklemmen sind nicht längstrennbare Kurzschließklemmen zu verwenden. Die Kurzschließbrücken sind farbig abgesetzt auszuliefern. Nach jeder zweiten Klemme ist eine Trennplatte einzusetzen.

(9) **Steuerklemme**

Die Steuerklemme ist auf Seite 12.12/5 dargestellt.


Bei Federzugklemmen sind längstrennbare Klemmen zu verwenden.

(10) **Zähler**



Die Verrechnungsmessung wird vom NB in Betrieb genommen. Kundeneigene Geräte können aus Gründen der Messgenauigkeit, Bürde und Messsicherheit nicht an den Sekundärmesskreis der Messung angeschlossen werden. Die Weitergabe von Steuerimpulsen (kWh, tm, Tarifzeiten usw.) für kundeneigene Anforderungen sind jederzeit über Trennrelais als potentialfreier Kontakt möglich (zusätzlicher Messpreis).

Die Umgebungstemperatur bei der Zähleranlage soll nicht unter + 0° C absinken und nicht über + 40° C ansteigen, um die Messgenauigkeit nicht zu beeinflussen.

Anschlussplan für Wandlermessungen




Anordnung von Wandlermessungen



Anordnung von Wandlermessungen in Mehrkundenanlagen


Einstöckige
Anordnung:



Trennstelle für
die Wandler


Anordnung von Wandlermessungen in Mehrkundenanlagen

Doppelstöckige Anordnung:



Trennstelle für die Wandler

Anschluss Wärmepumpe



Geräte zur Heizung oder Klimatisierung

