

### Ergebnis Probenanalysen \*\*)

Probenahmestelle Nr.	KW 33 15.08.17		KW 34 21./ 22.08.		KW 34 25.08.		KW 35 28.08.	
	coliforme Bakt. [MPN/100ml]	Temperatur [°C]	coliforme Bakt. [MPN/100ml]	Temperatur [°C]	coliforme Bakt. [MPN/100ml]	Temperatur [°C]	coliforme Bakt. [MPN/100ml]	Temperatur [°C]
1	0	13,1	0	12,8	0	13,0	0	12,7
2	0	17,9	*)	*)	0	18,1	0	18,3
3	*)	*)	*)	*)	0	19,6	0	19,6
4	0	8,3	0	8,0	0	8,0	0	8,0
5	*)	*)	*)	*)	0	18,4	0	18,5
6	6	14,6	0	14,2	0	14,6	0	14,3
7	1	15,1	0	16,8	0	14,5	0	15,6
8	0	15,5	0	16,3	0	14,3	0	14,0
9	0	16,6	0	17,4	0	17,2	0	17,5
10	0	13,1	0	14,2	0	13,9	0	13,8
11	0	15,2	*)	*)	0	15,0	0	15,0
12	*)	*)	*)	*)	0	17,0	0	17,2
13	10	14,6	0	14,4	0	14,6	0	14,4
14	0	15,9	0	16,0	0	16,2	0	16,2
15	*)	*)	*)	*)	0	16,7	0	16,9
16	4	12,6	0	13,3	0	13,0	0	12,9
17	0	13,0	0	12,8	0	12,9	0	12,8
18	7	18,1	0	18,2	0	17,2	0	17,3

\*) : Probenahmestelle nicht zugänglich wegen Abwesenheit der Objekteigentümer

\*\*) : Originalprüfberichte liegen im Gesundheitsamt vor, Probenahmestellen im Vorfeld abgestimmt mit Gesundheitsamt LFA SBK

Übereinstimmungsprüfung der Tabellendaten mit den Originalprüfberichten



Dr. J. Fröh, Amtsleiter Gesundheitsamt

