



INGENIEURBÜRO
LEDWIG

Technische Betriebsberatung
Projektmanagement

Ingenieurbüro Ledwig · Postfach 1929 · 78159 Donaueschingen

Bescheinigung über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Mai 2014)

Auftraggeber: Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Pforzheimer Straße 1
78048 Villingen-Schwenningen

Anlagenstandort: Nahwärmenetz Mönchweiler
Innerdorf 11
78087 Mönchweiler


Ergebnis der Begutachtung

Unter Einbeziehung von Bilanzzahlen der Jahre 2013 bis 2015 ergibt sich für das Wärmenetz *Mönchweiler* ein Primärenergiefaktor der Nahwärmeversorgung von

$$f_{P,FW} = 0,12$$

Die Bescheinigung ist gültig bis zum 24.05.2026.

Donaueschingen, 24.05.2016


Dipl.-Ing. (FH) Michael Hilser
fp-Gutachter FW609
Reg.-Nr. (AGFW-FW609-247)

Anlagentechnik
Energietechnik
Dokumentation
Organisation

- Beratung
- Planung
- Abwicklung
- Turnkey-Engineering

Dipl.-Ing.
Joachim Ledwig
Arnold-Schönberg-Ring 34
78166 Donaueschingen
Telefon 0771/140 00
Telefax 0771/149 40
info@ibledwig.de
www.ibledwig.de